


TABELA DE LOCAÇÃO		
PT	COORDENADAS – ELEVACOES	
	NORTE	ESTE
P1	7594672,422	671723,387
P2	7594680,328	671747,486
P3	7594659,592	671755,064
P4	7594650,784	671733,354



LEGENDAS:

- CURVA DE NIVEL
- ACESSO EXISTENTE
- EDIFICACAO EXISTENTE

ESPECIFICACAO DO SERVICO

SOLO GRAMPEADO C/ PROJECCAO DE CONCRETO

- PERFURACAO MANUAL, ROTO—PERCURSIVA DIAMETRO DE 75 mm, PROFUNDIDADE ATÉ 6 m, BARRAS DE AÇO CA—50A COM PINTURA ANTICORROSIVA (RESINA EPOXI OU ELETROLITICA), ESPAÇADORES A CADA 2 m MANEIRA DE POLETEILHNO E VALVULAS MANCHETES PARA INJECCAO DE CALDA DE CIMENTO (CP—II) COM FATOR AGUA/CIMENTO=0,5 (EM PESO) E ADITIVO EXPANSOR SIKK INTRAPLAST—N, DEVERA SER REALIZADO A LIMPEZA DOS FURROS DURANTE A PERFURACAO POR PROCESSO PREFERENCIALMENTE A SECO (AR COMPRIMIDO).
- DEVERA SER UTILIZADO ADITIVO EXPANSOR DE CALDA DE CIMENTO SIKK INTRAPLAST—N PARA ENTRAR A RETRACAO E, CONSEQUENTEMENTE, DIMINUICAO DO ATRITO E RESISTENCIA DOS GRAMPOS.
- OBRIGATORIAMENTE DEVERA SER UTILIZADO AO MENOS, DUAS TUBULACOES DE POLETEILHNO PARA INJECCAO DE CALDA DE CIMENTO AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DOS GRAMPOS, PARA GARANTIA DE PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS FURROS EM DUAS FASES, SENDO QUE PARA A SEGUNDA FASE UMA DAS TUBULACOES SERA PERDIDA.
- OS ESPAÇADORES DEVERAO SER INSTALADOS A CADA 2 m AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA BARRA PARA GARANTIA DE SUA CENTRALIZACAO NO INTERIOR DO FURO COM RECOBRIMENTO DE CALDA TOTALMENTE ASSEGURO.

NOTAS:

1- DIMENSÕES E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

QUANTITATIVO:

AREA DE CONCRETO PROJETADO ±10cm = 598,19m2.

GRAMPOS PONTA DOBRADA 6m = 110 un

BARBACA = 104un

TELA METALICA Q196 = 598,19 m2

CONTRATADA		CLIENTE	
COLUMBIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Juiz de Fora Prefeitura	
CONTRATO 01.2023.172		CREA Nº: MG-14.438-D	
PROJ. CARLOS DES. MARCELO		RÉV. MARCELO	
TERMO DE EMPR. 07/03/23		DATA 24/08/23	
REVISAO MARCELO 07/03/23		DES. MARCELO	
ESCALA INDICADA A1		APROV.	

Este documento é de propriedade da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG, e não pode ser reproduzido sem autorização e registro, sob as penalidades, sem autorização por escrito.

TÍTULO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA  
RUA JOÃO LUZZA – BAIRRO LINHARES  
MURO ATRINANTADO – SOLO GRAMPEADO

DETALHE TÍPICO DO BARBACA (104x)

S/ ESCALA






DIAGRAMA DE DISTRIBUICAO

S/ ESCALA



PLANTA TERRAPLENAGEM

ESC. 1:100



DETALHE TÍPICO DOS GRAMPIS (110x)

S/ ESCALA

CORTE A-A

ESC. 1:150

