



LEGENDA	
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8 W, COM BATERIA DE 12V, DE SOBREPÔR.
	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS.
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE DIÓXIDO DE CARBONO - 6 Kg
	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA: FUNDO NA COR VERDE E LETRAS NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE. SOBRE PORTA: H = 10 cm DA VERGA - NA PAREDE: H=180 cm DO PISO ACABADO.

QUANTITATIVO	
01	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8 W, COM BATERIA DE 12V, DE SOBREPÔR.
02	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS.
01	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE DIÓXIDO DE CARBONO - 6 Kg
05	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA: FUNDO NA COR VERDE E LETRAS NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE. SOBRE PORTA: H = 10 cm DA VERGA - NA PAREDE: H=180 cm DO PISO ACABADO.

REVISÕES				PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO	MUSEU MARIANO PROCÓPIO - VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS		
00	C.M.	02/01/2023	EMISSIONAL INICIAL	ENDEREÇO: RUA MARIANO PROCÓPIO, 1100, BAIRRO MARIANO PROCÓPIO, JUIZ DE FORA - MG		
				PLANTA BAIXA E DETALHAMENTO PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO)		
				AUTOR:	AUTOR:	
				ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO CAU/ES: A158072-8	ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI CREA/ES: 031715-D	

DESENHO: CARLOS RENATO PRUCOLI  
ESCALA: INDICADA  
DATA: 02/01/2023  
CÓDIGO: PPCH-FUNC-MS-JF  
FRANCHA:

**01|01**  
RVS: 02/01/2023

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.