


01 PLANTA BAIXA - PPCI
ESCALA 1:100

02 CORTE - PPCI
ESCALA 1:100




03 DETALHES - PPCI
ESCALA 1:100


QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA		
01	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (Conforme IT 08 CBMMG)	Edificação com 02 pavimentos, acesso escada; Pavimento maior produção: 1º pavimento; Área total 1º pavimento e 409,50 m²; População máxima: 36 pessoas; NOTA: tabela 4 - (E): Por "Área" entende-se a "Área do pavimento" que abrange a ocupação em foco, exceto as áreas de sanitários, escadas, rampas e corredores; quando discriminado o tipo de área (par ex.: área de alojamento), é a área (at interno do dispositivo) em questão; Mínimo de Saídas: 1 unidade de passagem: 0,55 m Saídas Existentes/Calculadas: 2 unidades de passagem: 1,53 m
02	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Obedecer a NBR 10868/2013 e a IT 13)	1) Tipo de sistema: bloco autônomo; 2) Autonomia do sistema: mín. 1h/30min; 3) Altura de instalação: H=2,50m; 4) Dist. máxima entre pontos: D=15,00 m; 5) Normativas: 2 lux em todas as rotas de fuga; 6) Tensão de alimentação: Escada de segurança: 110 V; demais ambientes: 200V~;
03	EXTINTORES DE INCÊNDIO (Conforme IT 16 CBMMG)	1) POS 2A/20B-C _____ 06 und.
04	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	A sinalização de emergência atenderá a IT 15.
05	CENTRAL DE GÁS	Permitido-se o uso de até 34 recipientes de 30 litros (15 kg) de GLP, em cozinhas ou assadeiras, localizados em área com ventilação natural. A distância máxima a percorrer até o acesso de descarga não pode ser superior a 25 m. Recomenda-se armazenar 01 recipiente na copa e 03 na cozinha.

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		Indicação de saída (direita ou esquerda) de uma saída de emergência, fixado na parede.		
S2		Indicação de saída (direita ou esquerda) de uma saída de emergência, fixado na parede.		
S3		Indicação de uma saída de emergência e a altura máxima da parede, para indicar a sua direção.		
S9		Indicação de uma saída de emergência e a altura máxima da parede, para indicar a sua direção.		
S10		Indicação de uma saída de emergência e a altura máxima da parede, para indicar a sua direção.		
S11		Indicação de uma saída de emergência e a altura máxima da parede, para indicar a sua direção.		
S12		Indicação de uma saída de emergência e a altura máxima da parede, para indicar a sua direção.		
S13		Indicação de uma saída de emergência e a altura máxima da parede, para indicar a sua direção.		
S14		Indicação de uma saída de emergência e a altura máxima da parede, para indicar a sua direção.		
S15		Indicação de uma saída de emergência e a altura máxima da parede, para indicar a sua direção.		

POS 2A/20B-C EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - ABC
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE FORRO/PAREDE



04 DETALHES - PPCI
ESCALA 1:100



REVISÕES			
REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	XX	00/00/0000	XX
00	XX	00/00/0000	XX
00	XX	00/00/0000	XX
00	XX	00/00/0000	XX
00	XX	00/00/0000	XX
00	XX	00/00/0000	XX
00	XX	00/00/0000	XX
00	XX	00/00/0000	XX

LEGENDA

PPCI

MUSEU MARIANO PROCÓPIO
ENDEREÇO: RUA MARIANO PROCÓPIO, 1100, BAIRRO MARIANO PROCÓPIO JUIZ DE FORA-MG
CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO, SALA DE PREPARO DE ALIMENTOS, VIVEIRO, CALÇADA E ILUMINAÇÃO

AUTOR: ARQ. VIVIANE CATTEN MORENO
CAU/ES: A158072-8
AUTOR: ENG. CARLOS RENATO PRÚCCOLI
CREA/ES: 031715-D
AUTOR: _____

ESCALA: INDICADA
DATA: 09/2023
CÓDIGO: PPCIMP-JF-01
PRANCHAS:
01|01 RVB-
MOVI
www.movi.com.br
MÓDULO - 03, 20x40x100

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CABA O AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

Juiz de Fora
Secretaria de Obras -SO